


Vandentiekis
(komunikacija)
Vilniaus m.

Šulinys
(fenginio pavidinimas)
Giluzio g.
(Gatvė)

KORPELĖ Nr. 114
108-C-14
75/32 – 0125
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PĖJŲVAI (Matavys duoti m)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS



Pavadi- nimas	Medžia- ga Kel.	Diamet- ras	Aštumas nuo dangčio	Altitudė	Įlpynes 15 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	650			153.38	
Žemė			-	153.38	
Sienos	Plast.				Ar yra vandens? _____
Dugnas	Plast.	12000x3000	5.33	148.05	
Nr.1	PE	200	Višius 1.81	151.57	Ar yra dujų _____
Nr.2	PE	200	Višius 5.05	148.33	Pastabos LASO7 _____
Nr.3			Višius		_____
Nr.4			Višius		_____
Nr.5			Višius		_____
Nr.6			Višius		_____
Nr.7			Višius		_____

Vamzdžiai			
UAB "Geo group"			
Sudarė		D. Karalius	
(parašas)		(pavardė)	
Patikrinio			
(parašas)		(pavardė)	
2020-08-20 (fenginio tyrinėjimo data)			