

Fekalinė kanalizacija (komunikacija)		šulinys (irenginio pavadinimas)		Nr. 132	KORTELE
Vilnius (miestas)		Daumanto g. (gatvė)		11-D-11 (76/34 - 0114) (planšetų nomenklatura)	

Vertikalinis

Horizontalinis

Priešimo brėžinys

Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 11..... (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos		
Dangtis	ketus	650		138,96			
Žemė			0.00	138,96			
Sienos	bet						
Dugnas	bet	1500	3,11	135,85			
Vamzdžiai	Nr. 1	pe	200	Viršus		Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas) 2019 05 28 (irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	3,29		135,67
	Nr. 2	pe	200	Viršus			
				Apačia	3,31		135,65
	Nr. 3	pvc	160	Viršus			
				Apačia	1,74		137,22
	Nr. 3a	pvc	160	Viršus			
				Apačia	3,11		135,85
	Nr. 3a			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
Nr. 4a			Viršus				
			Apačia				