

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(Inžinieriaus pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Ozo

(Gatvė)


Nr.() 71 KORTELE

76/33-0390 (111-A-3)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 14 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	650			122.07	Ar yra vandens
Žemė		Asfaltas		0.90		121.17	Ar yra dujų
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6065196.86; Y = 582296.98
Dugnas		Betonas	1500	3.95		118.12	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	300	Viršus	3.77	118.30	UAB "Inreal GEO"
				Apačia	4.07	118.00	
	Nr. 2	PVC	300	Viršus	3.77	118.30	
				Apačia	4.07	118.00	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.95	120.12	Objekto nr.
				Apačia	2.11	119.96	
	Nr. 3a	PVC	160	Viršus	3.60	118.47	Sudarė
				Apačia	3.76	118.31	
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			Pavardė
				Apačia			

2020-06-30 (įrenginio tyrinėjimo data)		
---	--	--

2020-06-30

(Inžinieriaus tyrinėjimo data)