

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Raštikio
(Gatvė)


Nr.() 22 KORTELĖ

78/32-0087 (115 - D - 8)
(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	600			177.85
Žemė		Gruntas		0.00		177.85
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1000	1.48		176.37
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.31	176.54
				Apačia	1.47	176.38
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.26	176.59
				Apačia	1.46	176.39
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.32	176.53
				Apačia	1.48	176.37
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 3 (medžiaga, kiekis)		
Ar yra vandens _____		
Ar yra dujų _____		
Pastabos X = 6063976.04; Y = 591509.87		

UAB "INSTITA"		
Objekto nr. _____		
Sudarė	Parašas	M.Juozaponis
Patikrino	Parašas	Pavardė
2019-04-23 (įrenginio tyrinėjimo data)		