

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(Inžiniero pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Markučių g.

(Gatvė)

Nr.() 1 KORTELĖ


152-C-4 (76/32-0378)

(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės – _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Plastm.	600			152.65	Ar yra vandens – _____		
Žemė		Gruntas		0.00		152.65	Ar yra dujų – _____		
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6060253.55; Y = 584456.69		
Dugnas		Betonas	1500	3.00		149.65	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	0.87	151.78			
				Apačia	0.98	151.67			
	Nr. 2	PE	50	Viršus	1.52	151.13			
				Apačia	1.57	151.08			
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Sudarė		E. Galdikas
				Apačia				Parašas	Pavardė
	Nr. 5			Viršus			Patikrino		
				Apačia				Parašas	Pavardė
	Nr. 6			Viršus			2020–01–04 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					