VANDENTIEKIS
(komunikacija)

ŠULNYS V1-2
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 37 KORTELĖ

Vilniaus
(miestas)

BAJORŲ KELIAS
(gatvė)

76/33-0025
50-D-10
(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Š

2 1
X 6069746,51
Y 581128,40

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis	ket.				177,35
Žemė			0,00		
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	2000	2,15		175,20
Vamzdžiai Nr. 1	PE	160	Viršus	1,80	175,55
			Apačia		
Nr. 2	PE	160	Viršus	1,80	175,55
			Apačia		

Lipynės .....
(medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens? .....
Ar yra dujų? .....
Pastabos .....

LIETUVOS RESPUBLIKA
Uždaroji akcinė bendrovė
„Geodeziniai tyrinėjimai"
VILNIUS

Arvydas Černiauskas
Direktorius

Sudarė
(v. pavardė) (parašas)

2020.06.
(įrenginio tyrinėjimo data)