

Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		Šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. (58)	
Vilnius (Miestas)		Visorių Sodų 1-oji (gatvė)		76/33-0125 (70-B-15) (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PĖJUVAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA	
				$x = 6068452.23$ $y = 581175.75$	
Vertikalusis					
Horizontalusis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis	KET	300	—	176.28	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė		—	0.00	176.28	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:	
Vandzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 1.34	174.94	LAS07
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1.34	174.94	
	Nr.3			Viršus Apačia		UAB "Vilniaus topografija"
	Nr.4			Viršus Apačia		
	Nr.5			Viršus Apačia		Objektas: Visorių Sodų 1-oji g. 2 Sudarė A. Venclovas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia		
	Nr.7			Viršus Apačia		
					2020 m. 08 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)	