

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(91-C-9) 97 KORTELE


76/33-0348

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis




581902.86

VC d160
L-2.32m
i-0.01

662.98
01.81

PVC d160
L-9.71m



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			139.90
Žemė		Gruntas		0.00		139.90
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1000	2.24		137.66
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.96	137.94
				Apačia	2.12	137.78
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.96	137.94
				Apačia	2.12	137.78
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.84	138.06
				Apačia	2.00	137.90
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	1.70	138.20
				Apačia	1.86	138.04
	Nr. 5	PVC	160	Viršus	1.62	138.28
				Apačia	1.78	138.12
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės $\frac{5}{(\text{medžiaga, kiekis})}$

Ar yra vandens —

Ar yra dujų _____

Pastabos $\underline{X = 6065662.98; Y = 581901.81}$

UAB "Inžinerijos centras"

Objekto nr.

Sudarè

Parašas

Pavardé

Patikrino

Parašas

Pavardé

2020-01-27

(įrenginio tyrinėjimo data)