




<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>grotelės</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>142</u>		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Varnės g.</u> (gatvė)		107-B-5 (74/32 - 0020) (planšeto nomenklatura)		S ↑	
Vertikalinis 		Pririšimo brėžinys 					
Horizontalinis 		Auksčių sistema LAS07					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		155.05	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	155.05	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	700	1.38	154.34	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	113/126	Viršus Apačia 0.90	154.82
	Nr. 2	pvc	200	Viršus Apačia 1.08	153.97
	Nr. 3	pvc	113/126	Viršus Apačia 0.90	154.82
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 4a			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	



Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas: _____

Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino _____ (v. pavardė) (parašas)

2020 10 05
(įrenginio tyrinėjimo data)