Šiluminė trasa	Šulinys	Nr. (___) 17 Kortelė
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Bajorų kelias	76/33 - 0025
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			170.84
Žemė				0.00		170.84
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000	1.78		169.06
Vamzdžiai	Nr. 1	PL/PUR	60.3x2.9/125	Viršus	1.52	169.32
				Apačia		
	Nr. 2	PL/PUR	60.3x2.9/125	Viršus	1.52	169.32
				Apačia		
	Nr. 3	PL/PUR	60.3x2.9/125	Viršus	1.52	169.32
				Apačia		
	Nr. 4	PL/PUR	60.3x2.9/125	Viršus	1.52	169.32
				Apačia		

Lipynės.....4 lipynės.....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....Nėra.....

Ar yra dujų? .....Nėra.....

Pastabos .....Aukščių sistema LAS- 07
.....
.....

P.Klimansko I.Į.

Objekto Nr.....20-6304.....

Sudarė ..... M.Klimanskas
(parašas) (pavardė)

Patikrino ..... P.Klimanskas
(parašas) (pavardė)

2022 09 30
(įrenginio tyrinėjimo data)