

- 7 -

Vandens paėmimo

Šulinys

Nr. () 213^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Žvejų

3876

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšetio nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės ... <i>kopėčio</i> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met	3500		93.14	Ar yra vandens? <i>yra</i> ...
Žemė	ozunt.		- 0.24	92.90	Ar yra dujų?
Sienos	plyt				Pastabos ... <i>7. kepti</i> <i>nereikiant</i> ...
Dugnas		3200	8.75	84.39	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	300	Viršus Apačia 6.75	86.39
	Nr. 2	pl	500	Viršus Apačia 3.90	89.24
	Nr. 3	pl	150	Viršus Apačia 7.35	85.79
	Nr. 4	pl	200	Viršus Apačia 4.64	88.50
	Nr. 5	bet	1400x 1400	Viršus Apačia 6.30	86.84
	Nr. 6	bet	700	Viršus Apačia 7.70	85.44
	Nr. 7	ket	200	Viršus Apačia 7.80	85.34
				Viršus Apačia 3.20	89.94
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>01-20.63.</i>
					Sudarė <i>[signature]</i> <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrinė <i>[signature]</i> <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1980 m. ... 0.4 ... mėn. 5. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)