

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)



Kortelė Nr.() 195

Vilnius
(Miestas)


M.K. Čiurlionio g.
(gatvė)

4815
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met.8
Dangtis	KET	650	—	125.33	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.0	125.33	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	Plyt	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	Bet	1000	4.03	121.30	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	Ker	200	Viršus	4) N/V
				Apačia	4.12
	Nr.2	Ker	200	Viršus	121.21
				Apačia	4.15
	Nr.3	KER	150	Viršus	121.18
				Apačia	4.06
	Nr.4	KET	100	Viršus	121.27
				Apačia	2.00
	Nr.5			Viršus	123.33
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
Objektas:					
Sudarė					I. Valančius (pavardė)
Patikrinė					H. Jasukevičius (pavardė)
2009 m. 07 mėn.					(Įrengimo tyrinėjimo data)