

фекальная канализация

(komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Вильнюс

(Miestas)


Олангу

(Gatvė)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

(60)

Vertikalinis



Horizontalinis




Nr. (5) 14 KORTELĖ

5015

(Planšeto nomenklatura)

PRIRĖŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Dimetris	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>2</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kyz.	650	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇		140.41	Ar yra vandens?
Žemė			◇◇◇◇◇◇◇◇				Ar yra dujų?
Senos		bet	◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇		◇◇◇◇◇◇	Pastabos
Danguis		bet.	1000	233		138.08	
Vamzdynai	Nr. 1	kef.	200	Viršus			Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	2.44	137.97	
	Nr. 2	kef.	200	Viršus			
				Apačia	2.44	137.97	
	Nr. 3	kef.	200	Viršus			Objekto Nr. 01-3/945
				Apačia	2.42	137.99	
	Nr. 4	kef.	150	Viršus			Sudarė <u>Ing. J. J.</u> (parašas) <u>J. J.</u> (pavardė)
			Apačia	2.35	138.06		
	Nr. 5			Viršus			Patikrino <u>G. S.</u> (parašas) <u>D. S.</u> (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			1975 m. <u>XII</u> mėn. <u>26</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			