

6011

Форма № 4

№№ кол. <u>9/22</u>	Сеть: Канализации	Улица <u>Пугачев</u>	№№ заказа	Год 19 <u>60</u>	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА																									
Разрез А-А		Крышки	Лотка	Труб																									
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																							
		158.64	155.72	155.71	156.93	—																							
		О П И С А Н И Е																											
		Т Р У Б																											
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																											
Крышка чугунная		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>200</td> <td>кп</td> <td>200</td> <td>кп</td> <td>100</td> <td>гч</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	200	кп	200	кп	100	гч	—	—
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
200	кп	200	кп	100	гч	—	—																						
Стены кирп. бет.		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																											
Дно кирп. бет.		Объект																											
Скобы <u>3 шт</u>		Инв. №																											
Наличие воды <u>нет</u>		Нач. произв. групп.																											
Наличие газа <u>нет</u>		Рук спец. бригады																											
Год строительства 19 <u>60</u>		Дата																											
		Исполнитель																											
		Чертил																											
		Проверил																											