

- 11 -

<u>F. kanalizac.</u> (Komunikacija)	<u>Sul.</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>17</u>) <u>224</u> KORTELE
<u>VILNĖ</u> (Miestas)	<u>RASU</u> (Gatvė)	<u>6033</u> (Planšetų nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	650		159.54	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		BET.				Ar yra dujų?
Dūgnas		BET	1000	2.78	156.76	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	o/c	200	Viršus Apačia	3.04	156.50
	Nr. 2	o/c	200	Viršus Apačia	3.07	156.47
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-4177

Sudarė [Signature] Kacinskis
(parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature]
(parašas) (pavardė)

199.3 m. 04 mėn. ... d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)