

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Aeronostas

(Gatvė)

Nr. () 265 KORTELĖ


7141

(Planšeto nomenklatūra)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys dupti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kat.	600	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	182.43	Ar yra vandens? yra
Žemė	žeme	◇◇◇◇◇◇	-0.15	182.28	Ar yra dujų? -
S enos	bet. plyt.	◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	Pastabos -
Dugnas	bet.	1500	2.25	180.18	
Vamzdžiai	Nr. 1	kat.	150	Viršus 1.87	180.56
	Nr. 2	kat.	150	Viršus 1.87	180.56
	Nr. 3	kat.	150	Viršus 1.87	180.56
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7	27		Viršus	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2679

Sudarė Marosy Tarajauskas
(parašas) (pavardė)Patikr no ---
(parašas) (pavardė)1976 m. 5 mėn. 6 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)